



Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser

Light and lighting – Lighting of work places –
Part 1: Indoor work places

Tabel 5.39 – Sundhedssektor – Hospitals- og barselsafdelinger

Ref.-nr.	Type område, opgave eller aktivitet	\bar{E}_m lx	UGR_L -	U_o -	R_a -	Specifikke krav
						For høje luminanser i patienternes synsfelt skal forebygges.
5.39.1	Almen belysning	100	19	0,40	80	Belysningsstyrke ved gulvniveau.
5.39.2	Læsebelysning	300	19	0,70	80	
5.39.3	Enkle undersøgelser	300	19	0,60	80	
5.39.4	Undersøgelse og behandling	1 000	19	0,70	90	
5.39.5	Natbelysning, observationsbelysning	5	-	-	80	
5.39.6	Badeværelser og toiletter til patienter	200	22	0,40	80	

Tabel 5.40 – Sundhedssektor – Undersøgelsesrum (almene)

Ref.-nr.	Type område, opgave eller aktivitet	\bar{E}_m lx	UGR_L -	U_o -	R_a -	Specifikke krav
5.40.1	Almen belysning	500	19	0,60	90	$4\ 000\ K \leq T_{CP} \leq 5\ 000\ K$
5.40.2	Undersøgelse og behandling	1 000	19	0,70	90	

Tabel 5.41 – Sundhedssektor – Øjenundersøgelsesrum

Ref.-nr.	Type område, opgave eller aktivitet	\bar{E}_m lx	UGR_L -	U_o -	R_a -	Specifikke krav
5.41.1	Almen belysning	500	19	0,60	90	$4\ 000\ K \leq T_{CP} \leq 5\ 000\ K$
5.41.2	Undersøgelse af det ydre øje	1 000	-	-	90	
5.41.3	Syns- og farvesynsprøver med synsprøvetavler	500	16	0,70	90	